



FAX

Expéditeur : DDI/DTD

Destinataire : AFRICA SOLAR

De la part de : BEN YOUSSEF R.

Adresse : Immeuble 3S..

Réf. : 2911 Date :

Montplaisir Tunis

Nombre de Pages : 01

N° de Fax : 70 200 900

Suite à l'étude des documents joints à votre correspondance (Courrier Boc N°881 du 28/06/2017) et précisément ceux listés ci après, Nous vous informons que l'onduleur référencié dans le tableau suivant peut être raccordé au réseau BT de la STEG.

Fabricant	Modèle / Type	Puissance AC (en W)
REFU Elektronik GmbH	REFU sol 40K (840P040)	40 000

a) Liste des documents :

- Le certificat de conformité à la VDE 0126-1-1 délivrés par BUREAU VERITAS sous le N° U16-0146 du 04/03/2016 ;
- La déclaration de conformité aux directives européenne relative à la basse tension « 2006/95/CE » et à la compatibilité électromagnétique « 2004/108/CE » du 31/03/2016.

b) **Remarque:** Toutes les dispositions relatives à la sécurité des personnes et du matériel doivent être prévues lors de la conception et la réalisation de l'installation PV conformément à la norme CEI 61727 : Systèmes photovoltaïques (PV) - Caractéristiques de l'interface de raccordement au réseau).

Veuillez agréer, nos salutations les plus distinguées.

Le Directrice Technique de la Distribution

Amel NEJIM